



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная  
школа № 146  
Калининского района  
Санкт-Петербурга

195271, Санкт-Петербург, улица Замшина,  
дом 31, корпус 2, литер А

Тел. (812) 543-38-90 Факс (812) 543-38-06  
E-mail: school146.spb@mail.ru

КПО 50864800 ОКОГУ 230022  
ОГРН 1027802497909  
ИНН/КПП 7804140603/78040100

21.12.2017 № 183

Ча № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Калининского района  
Управления надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Главного управления МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу

С.И. Федорову

от директора ГБОУ СОШ № 146  
Калининского района Санкт-Петербурга  
А.В.Соболя

Ответ на представление № 2-11-619  
об устранении причин и условий, способствующих совершению  
административного правонарушения

В ответ на Ваше представление № 2-11-619 от 07.12.2017 сообщая, что:

1. На лестничной клетке 4-х этажного корпуса допущено обычное остекление дверей (вместо армированного) из-за недостаточного финансирования учреждения и недостаточного контроля со стороны заместителя директора по АХР, Шилова Э.Г.
2. Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации (в помещении холла, и гардеробной согласно плану ПИБ — помещения № 30, № 42) из-за недостаточного финансирования учреждения и неполного контроля со стороны заместителя директора по АХР, Шилова Э.Г.
3. Выход с лестничной клетки № 2 имеет ширину менее 1,2 м (фактическая ширина 0,93 м), что соответствует плану ПИБ на здание от 1973г.



Директор

А.В.Соболь