

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
191014, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 36, лит А, тел.579-20-01

ГБОУ СОШ № 146  
Калининского района  
Санкт-Петербурга  
ИНН 7804140603  
ул. Замшина, д. 31, корп. 2, лит. А  
Санкт-Петербург, 195271  
тел./факс 543-38-90  
Директору

Исх. № 73036 от 05.12. 2014г

**ПРЕДПИСАНИЕ**

Актом плановой проверки ГБОУ СОШ № 146 Калининского района Санкт-Петербурга от 21.11.2014 установлено нарушение Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2006 № 1135, а именно на здании по адресу: Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 31, корп.2, лит. А:

- на фасаде №1 здания два оконных заполнения ликвидированы не в соответствии с проектом изменения фасадов здания, согласованного Комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА) за исх. № 32406/Э от 26.06.2014;
- на фасаде №4 здания без согласования с КГА установлен металлический козырек над входной дверью;
- оконные проемы подвальных помещений заложены листами фанеры;
- на двух крыльцах здания металлические ступени ржавые, металлические листы местами в пробоинах.

Предписываю в срок по 01.07.2016 года выполнить ремонт крылец здания и согласовать переоборудование фасадов по указанному адресу в соответствии с требованиями Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2006 №1135, или демонтировать металлический козырек и листы фанеры.

За неисполнение предписания ГБОУ СОШ №146 Калининского района Санкт-Петербурга может быть привлечено к административной ответственности в соответствии со ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника инспекции

А.И. Григорьев

Предписание получил 08.12.14г Зам. директора по АХР  
(дата, должность, ФИО, подпись)

Мунников Светлана Владимировна  
по доверенности № 21.11.14г

Исп. Гонюкова Н.М. 579-26-09