

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 2-11-832
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

« 04» сентября 2015 года
(дата составления)

Санкт–Петербург, пр. Лесной дом 17, каб. 1
(место составления)

Мной, главный государственный инспектор Калининского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Федоров С.И.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определения)

в отношении юридического лица:

1. Полное наименование предприятия (учреждения, организации): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 146 Калининского района Санкт-Петербурга.

2. Юридический адрес: 195271 г. Санкт-Петербург ул. Замшина д. 31, корп. 2, лит. А.

3. Фактический адрес: 195271 г. Санкт-Петербург ул. Замшина д. 31, корп. 2, лит. А.

4. ИНН № 7804140603.

4.1. ОГРН: 1027802497909.

5. Расчетный счет, корреспондентский счет: комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 146 Калининского района Санкт-Петербурга, лицевой счет 051140) тек/счет 40601810200003000000 БИК 044030001 ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу.

6. Ф.И.О. законного представителя юридического лица: законный представитель юридического лица – директор Соболев Алексей Викторович (действующий на основании приказа № 35- к от 26.08.2002 г.). Ходатайств или отводов в адрес отдела не заявлял.

7. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалось.

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

Согласно статье 29.13 КоАП России вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений:

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

1.	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации 2 этажа.	ч.1, ст. 1, ч. 1, ст. 6, ч. 6, ст. 134, табл. 28 (табл. 29) ч. 4, ст. 145 ч. 7, ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2.	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации 4 этажа.	ч.1, ст. 1, ч. 1, ст. 6, ч. 6, ст. 134, табл. 28 (табл. 29) ч. 4, ст. 145 ч. 7, ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
3.	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации лестничной клетки ведущей из актового зала.	ч.1, ст. 1, ч. 1, ст. 6, ч. 6, ст. 134, табл. 28 (табл. 29) ч. 4, ст. 145 ч. 7, ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
4.	В помещении складского назначения на втором этаже не установлена противопожарная дверь 2-го типа. (помещение № 39 согласно плана ПИБ)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ст.88, табл.23, табл. 24, Федеральный закон № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 п. 5.6.4.
5.	Помещение складского назначения, расположенное на 1 этаже в левом крыле здания не оборудовано противопожарной дверью 2-го типа. (помещение № 17 согласно плана ПИБ)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ст.88, табл.23, табл. 24, Федеральный закон № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 п. 5.6.4.
6.	Люк выхода на кровлю здания через лестничную клетку не является противопожарным 2-го типа.	П.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, Федеральный закон № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 п.7.7