

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу  
Территориальный отдел в Выборгском и Калининском районах  
194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., 20  
Телефон: 293-76-66, факс: 554-49-43  
адрес территориального отдела

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-07- 52/1

- об устранении выявленных нарушений законодательства и/или  
 о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;  
 о прекращении нарушений прав потребителей;  
 о прекращении нарушений обязательных требований и / или  
 об устранении выявленных нарушений обязательных требований\*\*

г. Санкт-Петербург

«25» мая 2016 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Выборгском и Калининском районах - главный государственный санитарный врач по Выборгскому и Калининскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Фёдоровна**, рассмотрев

материалы дела по акту  плановой/ внеплановой проверки № 78-02-07-112/1 от 25.05.2016г.  
 материалы административного расследования на основании определения № \_\_\_ от \_\_\_\_\_  
(нужное отметить значком Y).

в отношении **ГБОУ СОШ № 146 Калининского района Санкт-Петербурга**

(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д.31, к. 2, лит.А  
телефон

Юридический адрес 195271, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д.31, к. 2, лит.А

Должностное лицо директор ГБОУ СОШ № 146 Калининского района Санкт-Петербурга

Соболь Алексей Викторович

(Должность фамилия, имя, отчество)

**УСТАНОВИЛ:**

1. в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, однако в ГБОУ СОШ № 146 имеются дефекты отделки стен под окнами в гардеробе, дефекты отделки стен коридора 4 этажа, дефекты отделки кафельного фартука в кабинете № 109, дефекты отделки стены под доской в кабинете № 107, дефекты отделки стены под окнами в кабинете № 206, имеются следы протечки (дефекты отделки потолка, стен) в кабинете № 204, что не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

2. в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, однако в ГБОУ СОШ № 146 в кабинетах №№ 203, 204, 306, кабинет физики на 2-м этаже отделка стен обоями, что позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

3. в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, однако в кабинете № 106 доска без софита.